



型式	FAN径 本体寸法							架台寸法				架台板厚	取付け金具
	F	A	B	C	D	E	G	H	I	J(3寸以内)	J(3寸以外)		
UAF-30	300	920	750	216	160	150	640	740	200	235	251	t=1.2	2FB6×38
UAF-40	400	920	750	216	160	150	640	740	200	235	251	t=1.2	2FB6×38
UAF-50	500	1290	1050	302	210	200	940	1040	200	255	335	t=1.2	2FB6×38
UAF-60	600	1290	1050	302	210	200	940	1040	200	255	335	t=1.2	2FB6×38
UAF-75	750	1790	1400	388	250	250	1290	1390	250	295	423	t=1.6	6FB6×50
UAF-90	900	1790	1400	388	250	250	1290	1390	250	295	423	t=1.6	6FB6×50
UAF-105	1050	2140	1680	454	290	300	1570	1670	250	340	493	t=1.6	6FB6×50


三洋工業株式会社
 本社 東京都江東区亀戸6-20-7
 TEL 03-3685-3452

単位 mm
 形名 屋上換気扇 スレート棟割り
 専用架台 標準施工図
 製図 塩原
 図番 H-08-UAF-21

*図は参考です、現場と打合せを行い施工して下さい。
 *ケミカルメンドと水切板の間には、シーリング処理施工して下さい。