



*図は参考です、現場と打合せを行い施工して下さい。
*止水メンドと水切板の間にはプチルテープ等を挟み込んで下さい。

型式	FAN径					本体寸法					架台寸法			架台板厚	取付金具
	F	A	B	C	D	E	G	H	I	J(3寸以内)	J(3寸以外)				
UAF-30	300	920	750	216	160	150	640	740	200	235	251	t=1.	2FB6×38		
UAF-40	400	920	750	216	160	150	640	740	200	235	251	t=1.	2FB6×38		
UAF-50	500	1290	1050	302	210	200	940	1040	200	255	335	t=1.	2FB6×38		
UAF-60	600	1290	1050	302	210	200	940	1040	200	255	335	t=1.	2FB6×38		
UAF-75	750	1790	1400	388	250	250	1290	1390	250	295	423	t=1.	6FB6×50		
UAF-90	900	1790	1400	388	250	250	1290	1390	250	295	423	t=1.	6FB6×50		
UAF-105	1050	2140	1680	454	290	300	1570	1670	250	340	493	t=1.	6FB6×50		

三洋工業株式会社
 本社 東京都江東区亀戸6-20-7
 TEL 03-3685-3452

単位 mm
 形名 屋上換気扇 折板棟割り 専用架台 標準施工図
 製図 塩原
 図番 H-08-UAF-20