


正面図



平面図

型式	FAN径						本体寸法				架台寸法				架台板厚	取付金具
	F	A	B	C	D	E	G	H	I	J						
UAF-30	300	920	750	216	160	150	640	740	200	225	t=1.	2FB6×38				
UAF-40	400	920	750	216	160	150	640	740	200	225	t=1.	2FB6×38				
UAF-50	500	1290	1050	302	210	200	940	1040	200	240	t=1.	2FB6×38				
UAF-60	600	1290	1050	302	210	200	940	1040	200	240	t=1.	2FB6×38				
UAF-75	750	1790	1400	388	250	250	1290	1390	250	290	t=1.	6FB6×50				
UAF-90	900	1790	1400	388	250	250	1290	1390	250	290	t=1.	6FB6×50				
UAF-105	1050	2140	1680	454	290	300	1570	1670	250	350	t=1.	6FB6×50				



三洋工業株式会社

本社 東京都江東区亀戸6-20-7  
TEL 03-3685-3452

単位 mm  
製図 塩原

形名 屋上換気扇 瓦棒片流れ 専用架台 標準施工図  
図番 H-08-UAF-31

\* 図は参考です、現場と打合せを行い施工して下さい。  
\* メンドと水切板の間には、プチルテープ等を挟み込んで下さい。