



止水メンド処理 (屋根工事)
エプロン (屋根工事)

シーリング処理 (屋根工事)
横包み
水切板 (屋根工事)



*図は参考です、現場と打合せを行い施工して下さい。
*止水メンドと水切板の間にはプチルテープ等を挟み込んで下さい。
*羽根径が1050mm以上の時は架台 L65×65×6 (鉄骨工事)

型 式	FAN径		本 体 寸 法					架 台 寸 法	
	F	A	B	C	D	E	G	I	
RVS-40EG1	400	750	600	315	340	40	585	200	
RVS-40EG3	400	750	600	315	340	40	585	200	
RVS-50EG3	500	950	720	375	450	55	705	200	
RVS-60EG3	600	1200	820	405	545	55	805	200	
RVS-75EG3	750	1500	1020	430	610	70	1005	250	
RVS-90EG3	900	1670	1180	440	725	70	1165	250	
RVS-105EG3	1050	1950	1370	500	805	70	1355	250	
RVS-120EG3	1200	2200	1550	510	910	70	1535	250	

三洋工業株式会社

単 位 mm
形 名 屋上換気扇RVS型 折版棟割り
製 図 図 番 H-08-RV-39